




ОТЧЕТ
о ходе выполнения плана снижения сбросов
с учетом поэтапного достижения утвержденных нормативов допустимых
сбросов по фосфору, АПАВ по которым устанавливается
лимит на сбросы

N п/п	Наименование мероприятия	Номер источника (цеха, произ- водства), выпуска	Срок выполнения по плану	Отчет о проделанной работе	Фактические данные о сбросах		Достигнутый экологический эффект	Исполнитель (организация и ответст- венное лицо)	Сумма выделяемых средств, тыс. руб.
					до мероприятия, мг/м куб. (мг/л)/т/г	после мероприятия, мг/м куб. (мг/л)/т/г			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ремонт первичных, вторичных отстойников, замена аэрационных труб в аэротенках	1	2017 г. (ноябрь) - 2018 г. (июль)	Замена эрлифтов во вторичных отстойниках на погружные насосы «Иртыш» с обустройством площадок обслуживания					43,0
				Проведение чистки минерализаторов, контактных резервуаров с последующим обеззараживанием гипохлоритом калия	- фосфор 1,21/4,9 - АПАВ 0,149/0,6034	1,08/4,37 0,029/0,12	не достигнут 0,48 т/г	МУП «ГТС» Соловьёв А.В.	209,0
				Замена трубопроводов циркуляционного ила в аэротенках на полиэтиленовые					350,0

Экологический эффект достигнут в связи окончанием проведения ремонтных работ на очистных сооружениях

Инженер по ООС
(должность)


(подпись)

Гоцебилер Н.А.
(Ф.И.О.)