

Копия на 2 л. верна.
Нач. Ю.А. Гусев
Копия на 2 л. верна.



УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ОАО «Курскрезинотехника»
Д.С. Стрельников
"22" "12" 2017г.


ОТЧЕТ

о ходе выполнения плана снижения сбросов с учетом поэтапного достижения утвержденных нормативов допустимых сбросов по нефтепродуктам и железу общему за 2017 год.

N п/п	Наименование мероприятия	Номер вы- пуска	Срок выполне- ния по плану	Отчет о проделанной работе	Фактические данные о сбросах		Достигнутый экологический эффект, мг/л; мг/л/т/г	Исполнитель (организация и ответст- венное лицо)	Сумма выделе- нных средств, тыс. руб.
					до мероприятия, (мг/л)/т/г	после мероприятия, (мг/л)/т/г			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выполнение планово – предупредительных ремонтов нефтеочистного сооружения ОАО «Курскрезинотехника»	1	2017	выполнено	Нефтепродукты			ОАО «КРТ», Главный энергетик	72,315
2	Чистка открытой канавы аварийного выпуска промышленно – ливневых стоков ОАО «Курскрезинотехника»	1	2017	выполнено	0,158/0,0047	0,152/0,011	0,006	ОАО «КРТ», Главный энергетик	39,077
3	Гидравлическая очистка трубопроводов промышленно – ливневой канализации (2,607км) и чистка колодцев в кол. 45 шт.	1	2017	выполнено	Железо общее			ОАО «КРТ», Главный энергетик	469,0
4	Усилен лабораторный контроль эффективности работы нефтеочистного сооружения, а также за качеством промышленно	1	2017	выполнено	0,10/0,003	0,083/0,006	0,017	Руководители структурных подразделений	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	- ливневых сточных вод, отходящих от производственных подразделений								
5	Проведены мероприятия в структурных подразделениях общества по выявлению источников загрязнения и недопущения сброса нефтепродуктов в промливневую канализацию предприятия и строгого учёта получаемых и отработанных масел.							Руководители структурных подразделений	
	ИТОГО:								580,392

Главный энергетик




И.В. Евдокимов

Зам. главного инженера-
начальник ООТиГО



И.Н. Чепченко

Исполнитель
Начальник БПСиЭ ООТиГО
 И.В. Калдина,
Тел. 730-340